

## LEGENDA - Armatúry pre vodič NFA

- KS - kotevná svorka ELBA
- NS - polokotevná svorka ELBA
- NO - nosná objímka
- KO - kotevná objímka
- KO2 - kotevná objímka s dvoma okami
- NO2 - nosná objímka s dvoma okami
- ZS3 - objímka do 30 C
- ZS6 - objímka do 60 C

## DOMOVÉ PŘÍPOJKY (DP)

- DP realizovaná závesným káblom AYKYz
- DP realizovaná káblom uloženým v zemi
- ukončenie DP na strešniku s kotvou
- ukončenie DP na konzole
- VRP - kód rozsahu úprav DP
- nový prípojkový podperný bod-betónový
- nový prípojkový podperný bod-drevený

## KÓDY ROZSAHU MONTÁŽE DOMOVÝCH PŘÍPOJOK

- V - Výmena vodičov domovej prípojky
- P - Nová poistková skrinka na stĺpe
- P2(24,26) - Nová poistková skrinka na stĺpe pre dvoch odberateľov (č.d.24, 26)
- R - Rozpojovacia skrinka
- Z - Znovumontáž domovej prípojky

## LEGENDA

- úprava vzdušného NN vedenia
- jest. NN vedenie
- projektované podperné body
- jest. podperné body vedenia
- jest. VN kábel v zemi
- demontované podperné body
- jest. trafostanica
- znovumontáž svetidla VO
- nová rozpojovacia a istiacia skriňa
- uzemnenie NN siete
- bleskoiska NN
- jest. elektromerová skriňa

## LEGENDA INŽINIERSKÝCH SIETI

- vodovod
- kanalizácia
- siete T-com
- plynovod

### Poznámka !

Podzemné vedenia sú zakreslené len informatívne.

- 1 - Pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčiť jest. podzemné inžinierske siete
- 2 - Trasa káblového vedenia môže byť upravená v závislosti od presnej polohy existujúcich inžinierskych sietí iba v rámci parciel dotknutých trasou projektovaného vedenia

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : STREDNÁ (NN)

ZNEČISTENIE OBLASTI: MALÉ - Z I.

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C  
VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C

OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):

- samočinné odpojenie napájania
- dvojitá alebo zosilnená izolácia

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Stela Marková	SADA	
VEDÚCI PROJEKTANT	Ing. Martin Berezňanin		
PROJEKTANT	Ing. Stela Marková	Stojba	
VEDÚCI ÚTVARU	Ing. Martin Hajduk		
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.		
MESTO STAVBY	Jovsa, k.ú. Jovsa	STUPEŇ	PROJEKT
NÁZOV STAVBY	Jovsa, hlavná cesta - úprava NN a DP	ČÍSLO ZÁKAZKY	112.30
		DÁTUM	11/2022
		FORMÁT	3xA4
		MERKA	1 : 1000
NÁZOV VÝKRESU	Situácia navrhovaného stavu	ČÍSLO VÝKRESU	6

Presné umiestnenie podperných bodov bude upresnené pri realizácii stavby podľa skutočnej polohy jest. inžinierskych sietí!

S0 01-Silnoprávové elektrické rozvody úsek 02- úprava NN vedenia NFA2X 4x120 VO: NFA2X 2x25 (PB č.1 - PB č.4), dl.125m

- pôvodná trasa
- výmena podperných bodov
- výmena vodičov

S0 01-Silnoprávové elektrické rozvody úsek 01- nová trasa NN vedenia NFA2X 4x120 VO: NFA2X 2x25 PB č.4 - PB č.7), dl.120m - nová trasa

S0 01-Silnoprávové elektrické rozvody úsek 02- úprava NN vedenia NFA2X 4x120 VO: NFA2X 2x25 (PB č.9 - PB č.12), dl.217m

- pôvodná trasa
- výmena podperných bodov
- výmena vodičov